

Государственному инспектору  
Бодайбинского и Мамско-Чуйского  
районов по пожарному надзору  
О.Н. Анисимову

## ОТЧЕТ

о выполнении предписания от 30 декабря 2020 г. № 20/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Солнышко» досрочно установленные сроки в полном объеме, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Выполненные мероприятия по устранению выявленного нарушения
	2	3
<b>Здания детского сада МКДОУ д/с «Солнышко»</b>		
1.	На объекте допускается эксплуатация электропроводов кабелей с видимыми нарушениями изоляции. Электроавтомат без защитного кожуха	1. На объекте нет в эксплуатации электропроводов кабелей с видимыми нарушениями изоляции 2. Защитный кожух установлен на электроавтомат (фото приложено) 02.02.2021 г.
2.	На объекте эвакуационные пути не оснащены световыми табло «Выход»	Эвакуационные пути оснащены световыми табло «Выход» (фото приложено) 02.02.2021 г.
3.	На объекте огнетушители, в т.ч. резервные, не прошли обязательную процедуру перезарядки	Огнетушители закуплены новые в количестве 5 шт. 09.04.2021 г. (фото приложено)
4	На объекте эвакуационные пути не оснащены аварийным освещением	На объекте эвакуационные пути оснащены аварийным освещением (светодиодные табло аварийное освещение закуплены и установлены 19.03.2021 г. (фото приложено)

Заведующая МКДОУ д/с «Солнышко»  В.И. Воротникова

09.04.2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576099

Владелец Воротникова Валентина Ивановна

Действителен с 11.03.2022 по 11.03.2023